

## 南流山貳番街の消防設備紹介

3月に管理組合によって防災アンケートが実施されました。管理組合とのアンケートに関する打合せで「貳番街の消防設備についてお住まいの皆さんに理解を深めていただく」ということとなり、本号を発行することになりました。

### ■ 消火器、連結送水管、非常警報設備

当マンションの火災関連設備を紹介します。

#### 【ABC 消火器】




[メーターパネル] [ABC 消火器]

お住まいの玄関外のメーターパネルに「消火器」と表示されていますが、この中にABC消火器があります。この消火器は普通火災、油火災、電気火災に対応します。経年劣化があるため、管理組合で定期的に更新しています。

火元が小さい場合は対応可能ですが、火が大きくなった場合は本消火器だけでは危険です。消防署への通報を優先してください。

#### 【連結送水管】

連結送水管は消防署が使う設備で、火災時に消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続して消火活動ができるようにします。各棟の第2階段と第6階段の1階の入口近くに送水口、3階より上の階に連結送水管箱が設備されています。



[連結送水管の使い方]



[送水口] [連結送水管箱]

#### 【防火水槽】

店舗棟の隣と集会所の隣の地中に防火水槽があります。消防車の給水源となります。



[防火水槽] [防火水槽マンホール]

## 【非常警報設備】

非常警報設備には非常ベルと非常放送設備があります。非常ベルは火災の発生をマンション内の人に知らせます。非常警報押しボタンとボタン位置を表示するランプは1階、4階、7階、非常ベルは各階段室の3階と8階に設置されています。非常警報押しボタンの操作により非常ベルが鳴動し、管理人室に警報の発生が伝えられます。

非常放送設備は非常ベルだけでは火災などの状況がわからず、混乱を招くおそれがあるため、使われます。スピーカはライオン公園、放送用アンプは管理人室に設備されています。



[非常警報押しボタン]



[非常ベル]



[非常放送設備]

## 自衛消防隊と消防訓練

南流山式番街は消防法第8条の「(前略)政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供す

る設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。(後略)」に該当する建物となっています。

そこで毎年、自治会・管理組合の役員を中心に自衛消防隊を組織し、消防訓練を実施しています。下記が平成 18 年度の自衛消防隊のメンバーとなります。よろしくお願ひします。

[pdf 版は名前の表示なし]

自衛消防隊の構成(平成 18 年度)

役割分担	氏名	棟-室
隊長		
副隊長		
副隊長		
副隊長		
1号棟	号棟班長	
	通報連絡係	
	通報連絡係	
	初期消火係	
	初期消火係	
	避難誘導係	
	避難誘導係	
	救護班	
	救護班	
	補助隊員	1~7 班 階段班長
2号棟	号棟班長	
	通報連絡係	
	通報連絡係	
	初期消火係	
	初期消火係	
	避難誘導係	
	避難誘導係	
	救護班	
	救護班	
	補助隊員	8~15 班 階段班長

- ・ 災害に備えて3日分の水・食料の備蓄を。
- ・ 地震時の避難はエレベータは使わない。